

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 7

1. Producent wyrobu:

Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.,
05-152 Cząstków Maz. k/Warszawy, ul. Gdańska 14.
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu:

otuliny izolacyjne STEINONORM 710, STEINONORM 720, STEINONORM 730,
STEINONORM 720 JAD, STEINONORM 370, STEINONORM 380.
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 26.82.16-30.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do izolowania cieplnego rurociągów (odcinków prostych i łuków) oraz wymenników ciepła w sieciach ciepłowniczych przesyłających nośnik ciepła o temperaturze ciągłej do max +135 °C. Do izolowania cieplnego rurociągów i urządzeń ciepłowniczych usytuowanych w budynkach (węzły ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) lub kanałach ciepłowniczych. Do izolowania rurociągów i urządzeń na zewnątrz budynków, tj. prowadzonych naziemnie w dodatkowej osłonie.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna Nr AT-15-8109/2009, Otuliny izolacyjne Steinonorm ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), Instytut Techniki Budowlanej 2009 r.

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

zgodnie z punktem 3.2.1 Aprobaty Technicznej Nr AT-15-8109/2009

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Raport z badań nr NR NP-660.1/A/09/KP – Laboratorium Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa.

Raport z badań nr NR NP-660.2/A/09/KP – Laboratorium Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa.

Raport z badań nr LOK-1293/A/09 – Laboratorium Łączników i Wyróbów Budowlanych LOK, Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

PROKURENT

M. Kalinowski
Michał Kalinowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upow.)

Cząstków Maz., dnia 10.09.2009r.

(miejsce i data wystawienia)

